



Kastaniehøj vandværk

Lindevang 2, Østrup
3670 Veksø Sjælland

Att.: Annette Kristensen

Registrernr.: T34584
Kundenr.: 151081
Ordrenr.: 685157
Prøvenr.: 23244271

Modt. dato: 2010.12.07

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Kastaniehøj vandværk
Lindevang 2, Østrup, 3670 Veksø Sjælland
Prøvested.....: **Kastaniehøj Vandværk Ledningsnet - V02001700/4255001799**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Poppelvang 6 - udendørshane**
Prøveudtagning...: 2010.12.07 kl. 12:41
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (CJH)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.12.08 kl. 03:24 - 2010.12.12

Prøvenr.: 23244271					
Prøve ID:				**Grænseværdier	RSD
Prøvemærke:				Vejl. Max. Metoder	(%)
Coliforme bakterier 37 °C	9§	MPN/100 ml	i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	28	Antal/ml	200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.011	mg/l	0.2	SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs			*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar			*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen			*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal			*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	4.7	gr. C		DS2250	
pH	7.5	pH	7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	100	mS/m	>30	DS/EN 27888	5
Iltindhold	6.6	mg/l	> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Roskilde Kommune, Natur og Miljøafdelingen, Postboks 100, 4000 Roskilde
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

13. december 2010

Annette Vendel